

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládáno zjištění o nedostačující kapacitě splaškové kanalizace v místě křížení ulic Pod Zámečkem a Doksanská, k. ú. Dolní Chabry

Komise Stavební a Dopravní projednala podnět dne 29.9.2021 a doporučuje RMČ požádat Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., jako správce majetku hlavního města Prahy, o investici v rámci plánované rekonstrukce splaškové kanalizační sítě, o navýšení kapacity potrubí splaškové kanalizace v úseku od křížení ulic Pod Zámečkem x Doksanská, katastrální území Dolní Chabry, směrem k čističce odpadních vod, z důvodu nárůstu výstavby v městské části, kdy kanalizace vzhledem ke své kapacitě nestačí odvádět splaškovou vodu, dochází k přetečení na komunikaci, nadzvedávání kanálových poklopů a zatopení zahrad včetně rodinných domů a tím porušení hygienických předpisů v naší městské části

Přílohy: veřejná - zápis KS a D ze dne 29.9.2021
neveřejná - fotodokumentace

Předkladatel: JUDr. Milan Golas
Zpracovatel: Gabriela Chamrová