

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládáno oznámení o havarijním stavu kanalizační přípojky v ulici Pod Zámečkem č. ev. 1/11 a č. ev. 2/15, který jedná v této záležitosti v zastoupení všech zúčastněných majitelů dotčených nemovitostí.

V ulici Pod Zámečkem dochází k průsaku části splaškové kanalizační přípojky. Část kanalizačního sběrače vedená pod chodníkem před objekty č. ev. 8/13 a č.ev. 7/17 je poškozená a prosakuje opěrnou zdi nad objekty č. ev. 1/11 a č, ev. 2/15. Tento průsak trvá již delší dobu a zhoršuje se. Poškozený kanalizační sběrač je veden pod chodníkem realizovaný MČ. Při pokládce zámkové dlažby mohlo dojít při hutnění k pohybu kanalizačních trup uložených v poměrně malé hloubce.

Průsak kanalizace může kromě hygienického nebezpečí zásadně staticky ovlivnit pevnost celé opěrné zdi.

Kanalizace v této lokalitě není zakreslena jako majetek MČ, zjištěno z informačního systému MiSys (viz příloha technický plánek).

Projednáno v Komisi stavební a dopravní bod č. 12 ze dne 3.11.2021.

Komise projednala, na místě proběhlo šetření - panem Janem Vokurkou. Komise má připomínky a doporučuje RMČ požádat PVS, a. s. o urgentní vyřešení situace v dané lokalitě, tak aby nedocházelo k poškození majetku fyzických osob.

Předkladatel: Jan Vokurka

Zpracovatel: Martina Bahou Procházková

Přílohy: ohlášení havarijního stavu ze dne 27.10.2021
technický plánek vedení kanalizace MČ
2 x obrázek průsaku
revize kamerou