

revize, odborné prohlídky, servis	1 x za měsíc	1 x za 1/4	3 x za 1 rok	1 x za 1/2 roku	1 x za 1 rok	1 x za 2 roky	1 x za 3 roky	1 x za 4 roky	1 x za 5 let	1 x za 6 let	1 x za 9 let	1 x za 10 let
	<b>Kotelny, plyn, VS</b>											
odborná prohlídka kotelny					X							
kontrola plynových zařízení					X							
revize plynových zařízení						X						
odborná prohlídka (servis) kotlů					X							
servis hořáků					X							
čištění spalinových cest - do 50 kW pevná paliva celoroční provoz			X									
čištění spalinových cest - do 50 kW pevná paliva sezonní provoz				X								
čištění spalinových cest - do 50 kW kapalná paliva celoroční provoz				X								
čištění spalinových cest - do 50 kW kapalná paliva sezonní provoz					X							
čištění spalinových cest - do 50 kW plynná paliva					X							
kontrola spalinových cest - do 50 kW pevná, kapalná a plynná paliva					X							
kontrola a čištění spalinových cest - nad 50 kW pevná paliva				X								
kontrola a čištění spalinových cest - nad 50 kW kapalná a plynná paliva					X							
revize TNS - provozní					X							
revize TNS - vnitřní									X			
revize TNS - tlaková zkouška												X
kontrola detektorů úniku plynu - kotelna					X							
změkčovací stanice + doplňovací stanice - servis					X							
úprava vody - servis					X							
kontrola BUP (bezpečnostní uzávěr plynu)					X							
kontrola regulační stanice					X							
revize regulační stanice							X					
servis regulátor plynu					X							
servis ohříváče TUV					X							
autorizované měření emisí pro kotelny nad 1 MW							X					
kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (nad 70 kW)									X			
kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (nad 70 kW) - první u nových systémů							X					
kontrola provozních měřidel					X							
<b>Elektro</b>												
revize elektro - prostředí základní									X			
revize elektro - prostředí mokré, s extrémní korozní agresivitou					X							
revize elektro - prostory k shromažďování více než 200 osob (sport. a kult. zařízení, obchodní domy...)						X						
revize elektro - prostředí studené, horké, vlhké... (kotelny) + rekre stř., školy, hotely...							X					
revize elektro - prostředí venkovní nebo pod přístřeškem								X				
kontrola nouzového osvětlení					X							
revize trafostanice						X	X	X	X			
čištění trafostanice					X	X	X					
revize elektrických spotřebičů - nepřípevněné držené v ruce, skupiny D a E					X							
revize elektrických spotřebičů - ostatní nepřípevněné, skupiny D a E					X							
<b>Slaboproud</b>												
revize EPS (roční kontrola provozuschopnosti)					X							
kontrola EPS (zkouška činnosti při provozu)					X							
kontrola ústředny EPS (zkouška činnosti při provozu)	X											
kontrola zařízení dálkového přenosu signálu EPS				X								
kontrola evakuačního rozhlasu					X							
revize EZS					X							
servis kamerového systému CCTV					X							
servis KV (kontrola vstupu - čipový systém) + interkom					X							
<b>MaR</b>												
servis MaR					X							
kontrola detekce CO v garážích					X							
<b>VZT, chlazení</b>												
servis VZT					X							
kontrola / servis rekuperátoru					X							
kontrola / servis zvlhčovačů					X							
servis FC jednotek					X							
servis chladicího stroje					X							
servis SPLIT jednotek					X							
kontrola systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (nad 70 kW)									X			
kontrola systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (nad 70 kW) - první u nových systémů							X					
kontrola úniků chladiva od 5 tun do 50 tun CO <sub>2</sub> - eq					X							

