

## Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 21.09.2022 – 71. zasedání

**Přítomni:** S. Vyšín, Ing. Josef Tomeš, Ing. V. Musil

**Omluveni:** Ing. P. Kasa, Ing. V. Knobloch

**Pozvání hosté:** Ing. arch. [REDACTED] – bod č. 1)

### 1) MCPCH 2177/2022 ze dne 24.08.2022 / [REDACTED] – žádost o stavební úpravu rodinného domu č.p. [REDACTED], ulice Perštejnská, na pozemku parc. č. 755 k.ú. Dolní Chabry

- komise projednala předložený projekt
- komise má připomínky – požaduje doplnění projektu o řezy připojení na komunikaci, rozhledové poměry, vlečné křivky a dodržení podmínek pro osoby na vozíku (sklon chodníku 2%)

### 2) MCPCH 02298/2022 ze dne 07.09.2022 / [REDACTED] – Žádost o stanovisko k PD – odbor dopravy Praha 8 ve věci „Novostavba bytového domu na pozemku parc. č. 1025/2 k.ú. Dolní Chabry – souhlasné stanovisko na vědomí

- komise projednala závazná stanoviska OD MČ Praha 8
- komise doporučuje RMČ podat námítky do oznámení o zahájení stavebního řízení, pokud v něm nebudou uvedeny podmínky závazného stanoviska odboru dopravy MČ Praha 8, č.j. MCP8 290607/2022, SZ MCP8 290607/2022/2 ze dne [REDACTED]

### 3) MCPCH 2339/2022 ze dne 13.09.2022 / [REDACTED] – žádost o povolení umístění reklamního poutače o velikosti 200 x 70 cm pro společnost Studio FitActivity, na pozemku parc. č. 1393 k.ú. Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí

- komise projednala žádost
- komise má připomínky – reklamní poutače jsou povoleny za podmínky maximální výšky nad terénem 2 m - dle usnesení RMČ 501/12/RMČ a 592/13/RMČ
- komise souhlasí jen s výměnou či úpravou již schváleného reklamního poutače

### 4) MCPCH 2375/2022 ze dne 16.09.2022 / [REDACTED] – žádost o stanovisko k připojení na komunikaci pozemku parc. č. 1200/2 a 1201/2 k.ú. Dolní Chabry [REDACTED]

- komise projednala žádost
- pan Ing. [REDACTED] se zdržel hlasování z důvodu podjatosti
- vzhledem k nedodržení vrcholu rozhledového trojúhelníku dle ČSN (min 2 m od vnější hrany komunikace) komise doporučuje navrhnout jiná pomocná technická řešení k zabezpečení výjezdu na komunikaci (např. zrcadlo), navržené řešení nesplňuje podmínky bezpečnosti - chůze pro chodce. (vlečná křivka, rozhledové poměry)

### 5) Projektová dokumentace na akci: „Tramvajová trať Kobylisy Zdiby, I. etapa“ / pan [REDACTED]

- komise bere na vědomí a vzala si čas na prostudování PD vzhledem ke složitosti stavby

6) MCPCH 02386/2022 ze dne 19.9.2022 / [REDACTED] – Žádost o stanovisko k záměru „Bauhaus Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky“ na pozemku parc. č. 1378/1 a 1378/11 k.ú. Dolní Chabry

- komise projednala předloženou dokumentaci pro stavební povolení
- komise nemá připomínky
- komise doporučuje RMČ k odsouhlasení

**Ostatní:**

- žádost na odstranění zeleně zasahující do komunikace – ulice U Větrolamu, v úseku od ulice Ústecká k Dáblíckému háji [REDACTED]

- žádost o vyčištění komunikace K Draháni, od konečné autobusu až k čistírně odpadních vod, ve spolupráci s MČ Praha 8 / [REDACTED]

- žádost o údržbu zeleně na pozemcích parc.č. 1412/1 (ve správě MČ) k.ú. Dolní Chabry, v úseku od Milana Kadlece k panelové komunikaci / [REDACTED]

Termín následujícího zasedání byl stanoven na **05.10.2022 od 9:00 hod.**

V Praze dne 21.09.2022

Zapsal: Gabriela Chamrová

Ověřil: Stanislav Vyšín

Digitálně podepsal Stanislav  
Vyšín

Datum: 2022.09.21 14:29:39  
+02'00'